



- Plánovaná stavba**
- Nové kabelové vedení NN
 - Nové ochranné pásmo
 - Ochranná trubka PVC
 - Zemní pásek
 - Trasa - nové kabelové vedení NN
- Značky použitých prvků**
- NOVÉ (NN)
 - STÁVAJÍCÍ
 - KABELOVÁ SKŘÍŇ
 - + UZEMNĚNÍ
- Stávající inženýrské sítě**
- Stávající kabelové vedení - CETIN
 - Stávající vodovodní řád
 - Stávající kabelové vedení NN
- Geodetické zaměření**
- plot zděný / vstup na pozemek / ohrada
 - rozhraní zpev.ploch / zpev. a nezpev.ploch / nerozlišené
- Katastrální mapa**
- Hranice parcel - vnitřní kresba
 - Hranice parcel
 - + Značky kultur
 - 5058 číslo parcely
 - 5057 číslo parcely dotčené stavbou
 - Hranice zastavěného území
 - ← Příjezdová cesta

2-AYKY-J 3x120+70
 délka trasy: 85 m / délka kabelu: 188 m

Napěťová soustava: NN - AC 3+PEN, 400/230 V, 50 Hz, TN-C				Ing. Jana Šarníková
Námraz. oblast: —	Tř. znečiš. ovzduší: —	Větrová oblast: —	Třída zeminy: III	
Vlivy prostředí: viz složka D.3 - Technická specifikace				
Kraj: Moravskoslezský		Obec: Návsi		Digitálně podepsal Ing. Jana Šarníková DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-45770743, o=Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ou=Elektronické autorizační razítko, ou=1202234, cn=Ing. Jana Šarníková, sn=Šarníková, givenName=Jana, serialNumber=P843144, title=IT00, IT00, TE03 Datum: 2025.12.04 13:13:32 +01'00'
Kat. území: Návsi [656348]		Území: Zastavěné		
Zhotovitel: Grid Design	Grid Design, s.r.o. Vyskočilova 1461/2a 140 00 Praha 4 (Michle) IČ: 19333650 DIČ: CZ19333650	Pobočka Frýdek Potoční 1094 Frýdek - Místek 738 01	Objednatel: ČEZ Distribuce, a. s. Teplická 874/8 405 02 Děčín IV IČ: 24729035	Datum: 07/2025
Návsi, č.parc. 1074/1, NNk			Index: —	
			Formát: A3	
Číslo stavby objednatele: IV-12-8030860			Měřítko: 1:500	
			Stupeň: DPZ	
Výkres: C.3 Koordinální situační výkres			Paré číslo: —	